

質 疑 応 答 書

平成 年 月 日

住 所

質問者 商号又は名称

代表者職氏名

工事・業務名称 平成30年度 小比内門外線道路整備工事

図番	質 問 事 項	図番	応 答 欄
	舗装工における不陸整正の採用した見積もり単価をお知らせください。		見積り単価については、契約後に公文書開示請求を行ってください。
	安全施設工において。		
	区画線における歩掛は市場単価の積算ですか、それとも標準単価でしょうか。		標準単価です。
	視線誘導標設置工は削孔は含みますか、含みませんか。		含みます。

送付先：経営戦略部法務契約課契約係

F A X : 0172-35-2199

質問期日：平成30年5月25日 午後5時まで

回答：市ホームページの質疑回答一覧表に掲載 平成30年5月28日 掲載

質 疑 応 答 書

平成 年 月 日

住 所

質問者 商号又は名称

代表者職氏名

工事・業務名称 平成30年度 小比内門外線道路整備工事

図番	質 問 事 項	図番	応 答 欄
	土工の土砂等運搬に使用するバックホウの規格を教えてもらいたい		バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)です。

送付先：経営戦略部法務契約課契約係

F A X : 0172-35-2199

質問期日：平成30年5月25日 午後5時まで

回答：市ホームページの質疑回答一覧表に掲載 平成30年5月28日 掲載