

質 疑 応 答 書

平成30年12月5日

工事・業務名称 平成30年度 百沢地区終末処理場電気設備工事

質問者会社名

代表者氏名

| 図番 | 質 問 事 項 | 図番 | 応 答 欄 |
|-----|---|----|---------------------------------|
| E-8 | 計装盤の縦型指示計にてスカムピット水位を監視する事となっておりますが、工事設計書、特記仕様書及び計装フローシート（図番：E-4）ではスカムピット水位計に関する記載がありません。スカムピット水位の扱いについてご教示願います。 | | 計装盤によるスカムピット水位監視（図番E-8）を不要とします。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

送付先：上下水道部総務課総務契約係

F A X : 0172-55-9680