

質 疑 応 答 書

平成31年1月18日

質問者会社名

工事・業務名称 平成30年度 百沢地区終末処理場機械設備工事

代表者氏名

図番	質 問 事 項	図番	応 答 欄
	工事最低制限価格算出について前回と同様に下記の解釈で		御解釈のとおりです。
	宜しいでしょうか。		
	直接工事費 → 機器費+直接工事+設計技術費		
	共通仮設費 → 共通仮設費		
	現場管理費 → 現場管理費+据付間接費		
	一般管理費 → 一般管理費		

送付先：上下水道部総務課総務契約係

FAX：0172-55-9680

質 疑 応 答 書

平成31年1月18日

質問者会社名

工事・業務名称 平成30年度 百沢地区終末処理場機械設備工事

代表者氏名

図番	質 問 事 項	図番	応 答 欄
入札公告 特記仕様書	工期は平成31年3月31日となっていますが、弊社では機器の設計・製作に半年程度の期間を要すると考えております。 工期延長の予定はありますでしょうか。また、延長される場合、いつ頃までを予定されているのかご教示願います。		工事期間は、工程について協議し適正に対応します。
工事設計書	工事費内訳書の作成および最低制限価格の算出に伴い、機器費、据付間接費、設計技術費は、それぞれ、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、いずれの項目に含めればよろしいでしょうか。		機器費、設計技術費は直接工事費、据付間接費は現場管理費に含めます。
特記仕様書 図面M-5	(第5章 水処理設備 第3節) 最終沈殿池汚泥搔き機 5. 各部の構造 (2) にて鋼製ブリッジについての記載がありますが、 図面M-5 平面図 (2) 等によると、沈殿槽上部にはスラブがあります。 鋼製ブリッジは不要としてよろしいでしょうか。		鋼製ブリッジについては施工範囲とします。
特記仕様書	(第5章 水処理設備 第3節) 最終沈殿池汚泥搔き機 越流堰は施工範囲外(土木工事にて設置済み)にてよろしいでしょうか。		お見込みのとおりです。
特記仕様書	(第8章 脱臭設備 第3節) 脱臭切替弁 2. 仕様 (1) 型式 PVC製電動蝶形弁(バタフライ弁)となっておりますが、 PVC製電動ダンパにてよろしいでしょうか。		特記仕様書のとおりとします。
	以上		

送付先：上下水道部総務課総務契約係

FAX : 0172-55-9680