

# 維持管理記録票

2019 年 2 月分

施設名 南部清掃工場  
廃棄物の種類 都市ごみ  
焼却量 1,692.33 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	5 日 ~ 28 日		1 日 ~ 5 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 925 °C		(平均値) 936 °C	
集塵器入口温度*1	基準値	≥800°C		≥800°C	
		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	5 日 ~ 28 日		1 日 ~ 5 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 196 °C		(平均値) 196 °C	
一酸化炭素濃度*1	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	5 日 ~ 28 日		1 日 ~ 5 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 24 ppm		(平均値) 27 ppm	
ばいじんの除去*2	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
ばい煙濃度	基準値	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
ばい煙濃度	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
ばい煙濃度	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm

\*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2:装置による連続排出。

## 1. 搬入データ 2019年2月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,017.84	566.44		1,584.28

## 2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		61.31		936		195		27
2		60.68		935		196		32
3		61.89		937		196		27
4		60.08		936		196		23
5	15.30	44.15	927	937	197	197	51	26
6	61.91		934		197		43	
7	62.63		939		197		33	
8	62.85		923		197		31	
9	60.77		934		196		31	
10	62.04		930		196		22	
11	61.99		936		196		26	
12	59.98		917		196		22	
13	59.97		922		196		18	
14	60.05		930		196		20	
15	60.03		919		196		24	
16	60.01		926		197		18	
17	60.01		924		197		16	
18	59.58		924		196		21	
19	59.98		911		196		20	
20	60.00		918		196		18	
21	59.97		924		196		22	
22	59.20		914		196		16	
23	59.91		923		196		22	
24	60.02		926		197		17	
25	58.44		921		197		16	
26	60.06		918		196		22	
27	59.49		926		196		24	
28	60.03		923		197		20	
29								
30								
31								
合計	1,404.22	288.11						
2炉合計		1,692.33						
平均	58.51	57.62	925	936	196	196	24	27