

維持管理記録票

1/2

2019 年 3 月分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	4,507.91 t

燃焼ガス温度*1	1号炉		2号炉	
	測定位置		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 14 日		7 日 ~ 31 日
		日 ~		日 ~
	測定結果	(平均値) 939 °C	(平均値) 935 °C	
集塵器入口温度*1	基準値	≥800°C	≥800°C	
	1号炉		2号炉	
	測定位置		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 14 日		7 日 ~ 31 日
		日 ~ 日		日 ~ 日
	測定結果	(平均値) 164 °C	(平均値) 167 °C	
一酸化炭素濃度*1	基準値	おおむね200°C以下	おおむね200°C以下	
	1号炉		2号炉	
	測定位置		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 14 日		7 日 ~ 31 日
		日 ~ 日		日 ~ 日
	測定結果	(平均値) 4 ppm	(平均値) 5 ppm	
ばいじんの除去*2	基準値	≤100ppm	≤100ppm	
	ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月 日	月 日	月 日
	2号炉	月 日	月 日	月 日
ダイオキシン類	1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置		煙突測定ステージ部	
	測定年月日		月 日	月 日
	報告年月日		月 日	月 日
	測定結果		ng-TEQ/m³N	ng-TEQ/m³N
ばい煙濃度	基準値		ng-TEQ/m³N	ng-TEQ/m³N
	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	3 月 8 日	3 月 8 日	3 月 8 日
	報告月日	3 月 12 日	3 月 12 日	3 月 12 日
	測定結果	0.027 未満 m³N/h	0.001 g/m³N	13 mg/m³N
	基準値	90 m³N/h	0.04 g/m³N	700 mg/m³N
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	3 月 8 日	3 月 8 日	3 月 8 日

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2019年3月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,056.59	1,529.38	0.04	3,586.01

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	122.97		936		170		4	
2	116.08		942		170		4	
3	117.46		931		170		4	
4	113.04		940		170		4	
5	114.53		943		170		4	
6	111.99		944		170		4	
7	108.42	110.76	945	913	161	160	4	5
8	115.19	113.98	935	934	160	160	4	4
9	112.76	112.96	937	933	160	160	3	5
10	112.46	111.61	942	933	160	160	3	4
11	117.42	117.49	931	923	160	160	3	4
12	114.62	112.52	943	932	160	160	4	5
13	112.77	113.09	945	934	160	160	3	5
14	110.23	110.62	934	933	160	160	4	4
15	56.16	118.14		933		164		5
16		116.03		939		170		5
17		117.86		937		170		5
18		111.05		936		170		4
19		114.25		938		170		4
20		117.02		933		170		5
21		113.01		939		170		5
22		119.50		936		170		6
23		122.95		934		170		5
24		115.35		940		170		5
25		113.39		936		170		5
26		109.07		932		170		5
27		117.14		936		170		5
28		108.05		940		170		6
29		109.68		945		170		6
30		111.45		946		170		6
31		114.84		947		170		6
合計	1656.10	2851.81						
2炉合計		4507.91						
平均	114.28	114.07	939	935	164	167	4	5