

維持管理記録票

1/2

2019 年 4 月分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	4,334.22 t

燃焼ガス温度*1	1号炉		2号炉	
	測定位置		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	6 日 ~ 13 日		1 日 ~ 30 日
		日 ~		日 ~
	測定結果	(平均値) 942 °C	(平均値) 941 °C	
集塵器入口温度*1	基準値	≥800°C	≥800°C	
	1号炉		2号炉	
	測定位置		バグフィルター入口部	
	測定月日	6 日 ~ 13 日		1 日 ~ 30 日
		日 ~ 日		日 ~ 日
	測定結果	(平均値) 160 °C	(平均値) 167 °C	
一酸化炭素濃度*1	基準値	おおむね200°C以下	おおむね200°C以下	
	1号炉		2号炉	
	測定位置		煙突入口部	
	測定月日	6 日 ~ 13 日		1 日 ~ 30 日
		日 ~ 日		日 ~ 日
	測定結果	(平均値) 4 ppm	(平均値) 6 ppm	
ばいじんの除去*2	基準値	≤100ppm	≤100ppm	
	ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月 日	月 日	月 日
	2号炉	月 日	月 日	月 日
ダイオキシン類	1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日	月 日	月 日
	報告年月日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	ng-TEQ/m³N	ng-TEQ/m³N	ng-TEQ/m³N
ばい煙濃度	基準値	ng-TEQ/m³N	ng-TEQ/m³N	ng-TEQ/m³N
	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2019年4月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,298.13	1,630.18	67.59	3,995.90

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		107.70		937		170		5
2		109.56		944		170		6
3		108.76		945		170		5
4		106.08		950		170		7
5	22.49	105.63		948		169		6
6	109.60	106.31	939	937	160	160	4	5
7	107.76	102.44	943	936	160	160	4	5
8	110.29	105.97	942	937	160	160	3	5
9	110.08	107.18	946	937	160	160	4	5
10	114.20	111.66	943	939	160	160	4	5
11	107.46	106.39	944	937	160	160	4	5
12	110.05	110.11	941	936	160	160	4	5
13	112.49	112.26	937	938	160	160	4	5
14	45.26	112.06		937		164		5
15		112.53		942		170		5
16		118.20		940		170		6
17		115.05		940		170		6
18		115.95		944		170		6
19		112.80		944		170		6
20		120.26		938		171		6
21		112.59		948		170		7
22		115.01		945		170		6
23		115.18		946		170		6
24		122.81		939		170		6
25		110.11		949		170		7
26		121.71		944		170		7
27		116.08		936		170		7
28		122.90		937		170		7
29		118.25		940		170		7
30		123.00		946		170		6
合計	949.68	3384.54						
2炉合計		4334.22						
平均	110.24	112.82	942	941	160	167	4	6