

## 維持管理記録票

2019 年 8 月分

施設名 南部清掃工場  
 廃棄物の種類 都市ごみ  
 焼却量 2,296.93 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	15 日 ~ 18 日		1 日 ~ 17 日	
		25 日 ~ 31 日		25 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 913 °C		(平均値) 918 °C	
集塵器入口温度*1	基準値	≥800°C		≥800°C	
		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	15 日 ~ 18 日		1 日 ~ 17 日	
		25 日 ~ 31 日		25 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 196 °C		(平均値) 197 °C	
一酸化炭素濃度*1	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	15 日 ~ 18 日		1 日 ~ 17 日	
		25 日 ~ 31 日		25 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 23 ppm		(平均値) 23 ppm	
ばいじんの除去*2	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
	基準値	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm

\*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2:装置による連続排出。

## 1. 搬入データ 2019年8月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,539.50	806.30		2,345.80

## 2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		69.72		912		196		23
2		67.60		917		197		23
3		67.86		921		197		21
4		65.03		935		196		27
5		65.76		935		197		23
6		69.96		913		197		21
7		69.90		924		196		22
8		69.01		930		196		29
9		66.56		931		197		24
10		67.10		935		197		30
11		68.18		937		196		15
12		69.96		928		197		21
13		69.89		907		198		26
14		69.95		905		196		24
15	57.81	68.85	904	913	197	197	21	17
16	66.42	69.96	920	910	196	197	25	19
17	65.13	48.41	919	913	197	197	19	18
18	49.75		911		196		28	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25	63.20	53.65	904	884	197	197	28	35
26	68.92	69.91	913	913	196	196	22	26
27	67.06	69.71	913	905	197	197	29	24
28	65.52	69.04	919	921	195	198	22	22
29	69.21	69.10	922	920	195	197	18	22
30	65.10	67.30	904	905	196	198	25	19
31	65.39	51.01	914	909	197	197	21	19
合計	703.51	1,593.42						
2炉合計		2,296.93						
平均	63.96	66.39	913	918	196	197	23	23