

## 維持管理記録票

2019 年 12 月分

施設名	南部清掃工場
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	1,919.52 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 29 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 936 °C	
集塵器入口温度*1	基準値	≥800°C		≥800°C	
		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 29 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
一酸化炭素濃度*1	測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 196 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 29 日	
ばいじんの除去*2		日 ~ 日		日 ~ 日	
測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 22 ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
	ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔		
1号炉	月 日	月 日	月 日		
ダイオキシン類	2号炉	月 日	月 日	月 日	
		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
ばい煙濃度	基準値	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm

\*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2:装置による連続排出。

## 1. 搬入データ

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,262.37	742.79		2,005.16

## 2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		$\geq 800^{\circ}\text{C}$		おおむね200°C以下		$\leq 100\text{ppm}$	
1		66.02		929		196		21
2		68.07		931		196		22
3		68.87		921		196		17
4		68.06		936		196		21
5		67.13		939		196		26
6		67.87		926		196		26
7		64.58		939		196		25
8		69.57		937		196		22
9		69.36		941		196		17
10		67.04		932		197		19
11		62.14		943		196		22
12		67.72		939		197		19
13		68.63		937		196		18
14		68.69		932		196		17
15		66.77		932		197		13
16		67.37		935		198		20
17		68.36		923		196		17
18		64.73		938		196		17
19		63.12		940		196		17
20		67.99		934		196		23
21		67.56		932		196		18
22		66.50		938		196		24
23		64.48		935		196		26
24		68.43		931		196		22
25		65.48		941		196		25
26		60.45		946		196		32
27		60.09		944		196		30
28		61.88		941		196		28
29		62.56		944		196		25
30								
31								
合計	0.00	1,919.52						
2炉合計		1,919.52						
平均	0.00	66.19	0	936	0	196	0	22