

維持管理記録票

2020 年 6 月分

施設名 南部清掃工場
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 2,052.51 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 931 °C		(平均値) 0 °C	
集塵器入口温度*1	基準値	≥800°C		≥800°C	
		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 196 °C		(平均値) 0 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 17 ppm		(平均値) 0 ppm	
ばいじんの除去*2	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月	日	月	日
ダイオキシン類	2号炉	月	日	月	日
		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
ばい煙濃度	測定結果	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
	基準値	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
ばい煙濃度	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
ばい煙濃度	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2020年6月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,525.64	821.68		2,347.32

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	65.56		929		197		22	
2	66.21		930		196		17	
3	64.19		936		196		18	
4	63.76		933		196		17	
5	68.02		927		197		18	
6	66.05		932		196		16	
7	63.39		938		196		17	
8	63.16		932		196		18	
9	65.56		925		198		19	
10	67.00		931		196		18	
11	65.46		928		196		14	
12	65.08		929		196		22	
13	60.42		940		196		19	
14	65.07		940		195		17	
15	65.35		933		196		16	
16	64.46		926		196		14	
17	66.29		925		197		16	
18	65.09		932		196		15	
19	63.97		933		196		20	
20	63.22		934		195		19	
21	65.91		938		196		16	
22	63.14		936		197		14	
23	65.98		928		195		21	
24	64.10		931		196		15	
25	64.23		935		196		16	
26	66.54		929		196		18	
27	64.06		931		196		14	
28	64.94		926		196		12	
29	65.59	61.62	928	928	196	197	13	21
30	63.36	45.73	925	925	195	195	17	17
31								
合計	1,945.16	107.35						
2炉合計		2,052.51						
平均	64.84	0.00	931	0	196	0	17	0