

令和○年度 りんごの家空調設備保守点検業務仕様書

弘前市りんご公園内りんごの家における空調設備保守点検業務については、この仕様書により実施するものとする。

1. 業務期間 令和○年4月1日から令和○年3月31日

2. 対象設備

(1) 所在地 弘前市大字清水富田字寺沢125
弘前市りんご公園りんごの家

(2) 台数 ①ヒートポンプエアコン 室外機 5台、室内機 38台
②空調換気扇 9台
③換気扇 19台

3. 業務内容

(1) ヒートポンプエアコン (2回/年)
マルチ室外機高圧洗浄 5台
室内機清掃 38台
吹出口清掃 24ヶ所
室内機熱量測定 1式

(2) 空調換気扇 (1回/年)
本体清掃 9台
吸込口清掃 4ヶ所
吹出口清掃 4ヶ所

(3) 換気扇 (1回/年)
本体清掃 19台
吸込口清掃 4ヶ所

4. 修繕料について

(1) 故障修理代は無料。
(2) 修理に要する部品代は発注者の負担とする。

5. 受注者は、発注者が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可能な限りこれに協力すること。

6. その他

この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者双方協議して定める。