紙漉沢地区処理施設平面図



嫌気ろ床槽第２室と第３室の清掃及び汚泥運搬作業工程

1　嫌気ろ床槽流入停止：流量調整ポンプ全２台電源切
2　第２室の汚水と汚泥を吸泥車で引抜き、津軽広域クリーンセンターに運搬
3　第２室を高圧洗浄車で洗浄
4　１日当りの予定運搬量を超えた汚水汚泥引抜き分は、汚泥貯留槽に一時貯留
5　汚泥貯留槽の貯留分は、翌日以降津軽広域クリーンセンターに運搬
6　第２室清掃終了後、室内壁面を目視点検
7　嫌気ろ床槽流入開始：流量調整ポンプ全２台電源入、自動運転
8　第３室を同工程で実施

嫌気性ろ床槽第２室及び第３室断面図

有効容量 60.9㎥

年　　度	令　和　６　年　度		
工事名称	令和６年度　紙漉沢地区処理施設 嫌気性ろ床槽清掃及び運搬業務		
工事場所	弘前市大字紙漉沢字堰根　地内		
図面名称	紙漉沢地区処理施設平面図		
縮　　尺	１／100	図面番号	葉の内

弘前市上下水道部