

弘前地区環境整備事務組合電力受給事業\_質問回答書（令和7年12月17日回答）

質問項目	質問内容	回答
電力の需給管理	通知される計画値の様式は、弊社が指定する様式で通知していただけますでしょうか。	任意様式で構いません。
電力の需給管理	発電トラブル等により自己託送の当日計画を変更することはありますでしょうか。当日計画を変更する場合、想定している頻度をご教示願います。	トラブルによる当日計画の変更はあり得ますが、トラブルの頻度は想定しておりません。
電力の需給管理	2026年、2027年度の定期検査予定はありますでしょうか。2026年度については9/20から10/13でしょうか。	毎年1回の定期点検があります。実施時期は例年、9月中旬から10月中旬のうち、2～3週間となります。前年度中に計画を立案するものとし、現時点では未定ですが、例年と乖離は生じないものと想定しております。
余剰電力の売却	環境価値は受注者に帰属するとの事ですが、バイオマス比率は毎月ご提供いただけますでしょうか。	バイオマス比率は毎月提供いたします。
余剰電力の売却	発電側課金料金は発注者の負担との事ですが、当該料金は受注者側で代理回収を行い一般送配電事業者へ支払う事を原則とし、発注者からの回収方法は売却電力量料金との相殺処理を行う形でよろしいでしょうか。また、売却電力量料金との相殺処理が行えない場合は一般送配電事業者から発注者への直接請求としてよろしいでしょうか。	質問内容の方法で構いません。
余剰電力の売却	貴発電所は、26年、27年度の容量市場へ参入（広域機関との容量確保契約の締結）されていますでしょうか。されている場合、容量市場収入に関して、余剰電力の買電単価からの控除はされますでしょうか。	容量市場への参入はしておりません。

質問項目	質問内容	回答
仕様書4(5)①②	「東北管内の旧一般電気事業者の標準メニューによる電気料金を上回らないこと」となっておりますが、2026年4月以降の東北電力の単価を基準に考えればよろしいでしょうか。	「東北管内の旧一般電気事業者」は「東北電力株式会社」と読み替えて差し支えありません。
仕様書4(6)①②	「東北管内の旧一般電気事業者の標準メニューによる電気料金を上回らないこと」となっておりますが、2026年4月以降の東北電力の燃料費等調整額を基準に考えればよろしいでしょうか。	「東北管内の旧一般電気事業者」は「東北電力株式会社」と読み替えて差し支えありません。
仕様書5(5)	自己託送量は発注者が決定することだが、当該日の何日前に計画が提供されるのでしょうか。	4月から翌年3月までの年間計画（30分値により作成）を2月に提供します。その後に変更があれば、随時、年間計画を更新して提供します。
別表2 評価基準	事業者の保有技術者とはどういう技能を想定しておりますか。本業務は発電計画と需要量の予測精度を高めることが事業運営に必要な技能と認識しております。左記技能に資格名などはありませんが、技能についての担保はどのように示せばよろしいでしょうか。	本事業に関連する資格の記載をお願いします。 小売電気事業を行うにあたって必要となる、電力に関連した資格を想定しておりますが、具体的な資格の種類については提案者の判断とします。
実施要領7(1) ク	直近2年間の電力供給の実績とは資源エネルギー庁で公表されている電力需要実績を示せばよろしいでしょうか。想定している形式があればご教示ください。	事業者が適切と判断した実績を示し、その出典を記載してください。
関係資料17-25	年間発電予定量が提示されているが、業務遂行にあたり、別途月間計画（予定量）等は受注者に提示されるのでしょうか。	年間計画（30分値により作成）により提供します。

質問項目	質問内容	回答
保有技術者資格の想定	評価項目「事業実施者の信頼性・安定性」について質問します。様式8「事業責任者の経歴及び実績等調書」内の「保有技術者資格」欄には、本事業の主要業務である電力需給管理および余剰電力売買の遂行能力を評価するため、具体的にどのような資格名称、またはそれに匹敵する実務経験や専門分野を記載することが想定されていますか。	本事業に関連する資格等の記載をお願いします。 小売電気事業を行うにあたって必要となる、電力に関連した資格や実務経験等を想定しておりますが、具体的な内容については提案者の判断とします。
地域貢献の評価	提案書において、コンソーシアムの構成員が地元企業(弘前市内)であることは、評価項目②「地域への貢献」において具体的に加点対象となりますか。	提案内容について、評価事項（エネルギーの地域循環による循環型社会の実現及び地域への貢献についての事業者の考え方や実績は妥当か。）に基づき、総合的に評価します。
様式10-2	提案見積書別紙（予定調達電気料金総額）のシートにおいて、※ No.1 弘前地区環境整備センターは予備電力（予備線）を含めた契約とします。とありますですが予備線の見積額についてはどこに記載すれば良いでしょうか	様式10-2を修正して、予備電力契約の欄を追加しましたので、そちらに記載してください。
負荷追随供給分の契約電力	南部清掃工場について「負荷追随供給分」の基本料金算定に用いる契約電力は40kWで問題ないでしょうか	【資料2】需給電力計画（令和8年度）に記載のとおり、各月ごとの契約電力は418kWとなります。これは年間の最大電力の予定値です。