

維持管理記録票

2024 年 6 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 1,558.65 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)			
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 30 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 926 °C			
基準値	≥800°C		≥800°C				
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部			
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 30 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 196 °C			
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下				
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部			
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 30 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 16 ppm			
基準値	≤100ppm		≤100ppm				
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日			
	2号炉	月 日	月 日	月 日			
ダイオキシン類		1号炉			2号炉		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部			煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日			月 日		
	報告年月日	月 日			月 日		
	測定結果	ng-TEQ/m ³			ng-TEQ/m ³		
基準値	ng-TEQ/m ³			ng-TEQ/m ³			
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日		
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日		
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm		
	基準値	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm		
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	6 月 5 日	6 月 5 日	6 月 5 日	6 月 5 日		
	報告月日	6 月 24 日	6 月 24 日	6 月 24 日	6 月 24 日		
	測定結果	0.33 m ³ /h	0.001 g/m ³	110 mg/m ³	3 ppm		
基準値	60 m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm			

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2024年6月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
825.10	702.44		1,527.54

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		52.32		919		196		35
2		54.52		927		195		31
3		54.00		932		196		20
4		52.98		926		195		19
5		49.66		927		196		20
6		50.95		914		196		17
7		49.95		914		196		15
8		49.30		920		195		16
9		48.86		916		196		17
10		51.29		920		195		13
11		52.30		917		196		8
12		50.38		922		196		8
13		49.99		924		195		16
14		50.07		917		195		13
15		50.71		922		195		8
16		51.47		924		196		8
17		48.99		925		196		9
18		50.52		931		195		15
19		49.86		932		195		13
20		49.51		942		196		16
21		49.20		933		196		19
22		48.56		931		195		15
23		53.75		929		195		13
24		54.59		935		196		14
25		55.57		933		195		15
26		54.63		932		196		15
27		55.59		929		195		12
28		55.51		942		196		19
29		57.09		923		195		24
30		56.53		927		195		18
31								
合計	0.00	1,558.65						
2炉合計		1,558.65						
平均	0.00	51.96	0	926	0	196	0	16