

維持管理記録票

2024 年 8 月分

施設名 南部清掃工場  
 廃棄物の種類 都市ごみ  
 焼却量 1,349.90 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 15 日	
		日 ~ 日		26 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 896 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 15 日	
		日 ~ 日		26 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 197 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 15 日	
		日 ~ 日		26 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 17 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	8 月 19 日	8 月 20 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup>		ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
	基準値	ng-TEQ/m <sup>3</sup>		ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m <sup>3</sup> /h	g/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm
	基準値	m <sup>3</sup> /h	g/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	8 月 1 日	8 月 1 日	8 月 1 日	8 月 1 日
	報告月日	8 月 28 日	8 月 28 日	8 月 28 日	8 月 28 日
	測定結果	0.055 m <sup>3</sup> /h	0.001 g/m <sup>3</sup>	79 mg/m <sup>3</sup>	58 ppm
基準値	60 m <sup>3</sup> /h	0.15 g/m <sup>3</sup>	700 mg/m <sup>3</sup>	250 ppm	

\*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2:装置による連続排出。

## 1. 搬入データ 2024年8月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
726.94	724.96		1,451.90

## 2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		62.14		882		197		19
2		60.48		898		197		17
3		55.21		898		198		16
4		57.00		890		197		23
5		54.65		891		197		13
6		60.96		888		196		15
7		60.07		889		197		14
8		58.76		902		196		13
9		61.40		890		197		21
10		60.74		899		197		16
11		57.41		926		196		13
12		61.13		897		197		21
13		60.73		883		199		18
14		61.03		891		197		19
15		60.95		885		198		19
16		42.62		878		198		26
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25		6.11						
26		67.83		887		197		23
27		67.58		890		198		19
28		68.13		890		198		18
29		69.14		904		197		15
30		69.76		913		195		13
31		66.07		919		197		13
合計	0.00	1,349.90						
2炉合計		1,349.90						
平均	0.00	61.96	0	896	0	197	0	17