

維持管理記録票

2025 年 12 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 1,777.04 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	9 日 ~ 28 日		1 日 ~ 8 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 927 °C		(平均値) 931 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	9 日 ~ 28 日		1 日 ~ 8 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 191 °C		(平均値) 191 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	9 日 ~ 28 日		1 日 ~ 8 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 16 ppm		(平均値) 17 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	12 月 12 日	12 月 15 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
	基準値	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	12 月 9 日	12 月 9 日	12 月 9 日	12 月 9 日
	報告月日	12 月 16 日	12 月 16 日	12 月 16 日	12 月 16 日
	測定結果	0.15 m ³ /h	0.013 g/m ³	28 mg/m ³	67 ppm
	基準値	83 m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	12 月 2 日	12 月 2 日	12 月 2 日	12 月 2 日
	報告月日	12 月 12 日	12 月 12 日	12 月 12 日	12 月 12 日
	測定結果	0.33 m ³ /h	0.001 g/m ³	87 mg/m ³	93 ppm
	基準値	89 m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ 2025年12月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,081.51	597.77		1,679.28

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1		57.34		936		190		14
2		62.50		936		190		14
3		64.51		932		191		16
4		62.89		928		192		18
5		65.50		927		190		13
6		61.37		932		191		18
7	5.55	63.92		926		191		22
8	58.67	53.43	922	931	191	190	11	18
9	54.36	40.91	932	925	185	190	10	16
10	60.46		929		193		15	
11	63.27		929		191		14	
12	58.61		925		191		13	
13	59.02		926		190		13	
14	61.73		923		190		11	
15	57.85		927		191		17	
16	57.89		919		191		15	
17	56.27		919		191		18	
18	59.47		919		190		22	
19	58.12		934		191		18	
20	61.88		929		191		19	
21	59.66		932		191		14	
22	57.05		918		190		26	
23	51.22		929		192		19	
24	54.65		924		191		28	
25	54.00		928		191		13	
26	50.08		933		190		12	
27	52.05		931		191		13	
28	53.95		931		191		13	
29	38.86		928		190		16	
30								
31								
合計	1,244.67	532.37						
2炉合計		1,777.04						
平均	57.08	61.43	927	931	191	191	16	17