

維持管理記録票

1/2

2025 年 12 月 分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 3,565.23 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 922 °C		(平均値) °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 170 °C		(平均値) °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2025年12月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,944.77	1,364.26	0.09	3,309.12

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	115.35		922		170		4	
2	118.92		915		170		4	
3	115.51		917		170		4	
4	115.52		914		170		4	
5	117.77		920		170		4	
6	117.96		921		170		4	
7	118.56		925		170		3	
8	116.58		920		170		4	
9	115.84		924		170		4	
10	117.67		917		170		4	
11	115.36		923		170		4	
12	117.73		923		170		4	
13	117.40		922		170		3	
14	116.91		924		170		3	
15	115.11		920		170		3	
16	115.30		922		170		3	
17	117.53		923		170		3	
18	118.10		920		170		3	
19	115.57		922		170		4	
20	117.95		919		170		5	
21	115.01		925		170		4	
22	116.07		923		170		4	
23	115.21		924		170		4	
24	111.47		927		170		4	
25	110.19		925		170		5	
26	110.06		927		170		5	
27	109.28		927		170		4	
28	111.93		925		170		5	
29	110.28		928		170		4	
30	107.54		922		170		4	
31	111.55		924		170		5	
合計	3,565.23							
2炉合計		3,565.23						
平均	115.01		922		170		4	