

維持管理記録票

2026 年 1 月分

施設名 南部清掃工場
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 1,586.33 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	5 日 ~ 7 日		5 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 926 °C		(平均値) 926 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	5 日 ~ 7 日		5 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 191 °C		(平均値) 192 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	5 日 ~ 7 日		5 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 16 ppm		(平均値) 17 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	1 月 10 日	1 月 14 15 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m³		ng-TEQ/m³	
	基準値	ng-TEQ/m³		ng-TEQ/m³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	基準値	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	基準値	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ 2026年1月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
949.83	467.33		1,417.16

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1								
2								
3								
4	12.18	12.88	911	922	189	193	11	20
5	61.89	61.89	924	917	191	190	21	17
6	63.10	63.05	929	933	191	187	13	13
7	63.15	63.10	925	929	191	191	14	16
8		50.15		933		190		12
9		50.17		929		190		15
10		50.18		926		190		13
11		49.18		929		190		14
12		49.91		930		190		17
13		50.19		926		190		14
14		50.30		927		190		14
15		47.59		924		190		16
16		50.98		921		190		16
17		50.01		931		190		23
18		50.01		926		190		17
19		50.00		921		190		19
20		49.99		919		192		17
21		50.31		922		194		18
22		49.40		926		195		17
23		50.07		917		195		19
24		51.28		917		193		21
25		50.12		930		195		19
26		50.39		935		195		17
27		47.59		918		195		12
28		49.78		930		195		11
29		46.56		921		195		23
30		45.43		921		195		28
31		45.50		933		195		24
合計	200.32	1,386.01						
2炉合計		1,586.33						
平均	62.71	50.86	926	926	191	192	16	17