

維持管理記録票

1/2

2026 年 1 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 3,829.24 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 9 日		8 日 ~ 31 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 922 °C		(平均値) 919 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 9 日		8 日 ~ 31 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 168 °C		(平均値) 169 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 9 日		8 日 ~ 31 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) 4 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月		月	
	報告年月日	月		月	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	1 月 8 日	1 月 8 日	1 月 8 日	1 月 8 日
	報告月日	1 月 16 日	1 月 16 日	1 月 16 日	1 月 16 日
	測定結果	0.030未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	15 mg/m ³ N	14 ppm
	基準値	93 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	1 月 9 日	1 月 9 日	1 月 9 日	1 月 9 日
	報告月日	1 月 16 日	1 月 16 日	1 月 16 日	1 月 16 日
	測定結果	0.033未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	9 mg/m ³ N	48 ppm
	基準値	95 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2026年1月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,724.86	1,123.07	0.01	2,847.94

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	110.59		923		170		4	
2	115.42		926		170		4	
3	115.54		923		170		4	
4	115.24		919		170		4	
5	113.08		922		170		4	
6	113.20		923		170		4	
7	115.80	28.15	920		169		4	
8	105.21	112.83	920	913	160	160	3	5
9	107.60	107.55	919	918	164	160	3	4
10	40.87	114.51		920		165		4
11		116.88		918		170		5
12		114.78		917		170		4
13		112.33		917		170		5
14		117.80		920		170		4
15		115.25		920		170		5
16		115.59		921		170		5
17		116.02		920		170		4
18		117.78		920		170		4
19		111.00		923		170		4
20		115.60		921		170		4
21		117.66		920		170		4
22		117.68		919		170		4
23		116.59		917		170		4
24		117.39		918		170		4
25		117.52		917		170		4
26		111.57		923		170		4
27		116.43		916		170		4
28		112.36		921		170		4
29		112.50		915		170		4
30		107.73		921		170		4
31		113.19		920		170		4
合計	1,052.55	2,776.69						
2炉合計		3,829.24						
平均	112.41	114.52	922	919	168	169	4	4