

維持管理記録票

2026 年 2 月分

施設名 南部清掃工場
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 1,325.76 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 28 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 929 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	ハグフィルター入口部		ハグフィルター入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 28 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 195 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 28 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 16 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m³		ng-TEQ/m³	
	基準値	ng-TEQ/m³		ng-TEQ/m³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	基準値	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	2 月 2 日	2 月 2 日	2 月 2 日	2 月 2 日
	報告月日	2 月 9 日	2 月 9 日	2 月 9 日	2 月 9 日
	測定結果	0.16 m³/h	0.001 g/m³	66 mg/m³	74 ppm
	基準値	88 m³/h	0.15 g/m³	700 mg/m³	250 ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ 2026年2月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
818.71	481.68		1,300.39

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1		46.47		933		195		15
2		46.96		932		195		12
3		47.12		915		195		18
4		47.01		929		195		20
5		45.10		930		195		12
6		47.10		931		195		16
7		46.32		932		194		18
8		46.32		933		195		16
9		46.06		931		195		11
10		46.47		928		195		13
11		46.75		940		195		15
12		47.01		923		195		13
13		46.84		927		195		27
14		47.08		925		195		18
15		46.80		928		195		18
16		46.94		915		195		16
17		48.52		918		195		17
18		45.90		935		195		16
19		47.03		936		195		17
20		47.02		929		195		21
21		45.14		936		195		20
22		47.06		916		195		12
23		50.03		924		195		11
24		49.26		927		195		13
25		50.01		933		195		11
26		49.86		933		195		15
27		49.56		926		195		14
28		50.02		935		195		17
29								
30								
31								
合計	0.00	1,325.76						
2炉合計		1,325.76						
平均	0.00	47.35	0	929	0	195	0	16