

維持管理記録票

2026 年 3 月分

施設名 南部清掃工場
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 1,568.33 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	18 日 ~ 31 日		1 日 ~ 2 日	
		日 ~ 日		7 日 ~ 16 日	
	測定結果	(平均値) 938 °C		(平均値) 936 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	ハグフィルター入口部		ハグフィルター入口部	
	測定月日	18 日 ~ 31 日		1 日 ~ 2 日	
		日 ~ 日		7 日 ~ 16 日	
	測定結果	(平均値) 194 °C		(平均値) 195 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	18 日 ~ 31 日		1 日 ~ 2 日	
		日 ~ 日		7 日 ~ 16 日	
	測定結果	(平均値) 16 ppm		(平均値) 15 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	触媒反応塔
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日
	2号炉	3 月 20 日	3 月 24 日	月 日	月 日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
	基準値	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	3 月 19 日	3 月 19 日	3 月 19 日	3 月 19 日
	報告月日	3 月 27 日	3 月 27 日	3 月 27 日	3 月 27 日
	測定結果	0.20 m ³ /h	0.001 g/m ³	82 mg/m ³	70 ppm
	基準値	85 m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	基準値	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ 2026年3月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,170.14	597.48		1,767.62

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1		49.13		934		195		14
2		49.45		928		195		11
3		37.00		937		195		15
4								
5		7.30						
6		56.53		928		195		13
7		55.39		937		195		14
8		56.76		939		194		15
9		58.72		937		192		13
10		57.65		934		195		16
11		53.53		937		196		15
12		59.22		937		195		17
13		55.90		935		195		13
14		55.45		942		195		15
15		57.79		936		195		16
16		56.13		932		195		19
17	5.32	39.91		930		195		15
18	52.65		942		195		14	
19	54.16		939		196		11	
20	57.36		941		195		18	
21	57.55		940		193		16	
22	57.11		938		196		14	
23	52.71		939		194		16	
24	52.43		937		195		21	
25	50.94		939		195		16	
26	52.04		935		194		15	
27	50.33		936		194		17	
28	55.41		935		194		14	
29	53.53		940		193		19	
30	55.83		936		194		17	
31	55.10		934		193		18	
合計	762.47	805.86						
2炉合計		1,568.33						
平均	54.19	55.43	938	936	194	195	16	15