

維持管理記録票

1/2

2026 年 3 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 3,878.07 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	16 日 ~ 31 日		1 日 ~ 20 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 921 °C		(平均値) 923 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	16 日 ~ 31 日		1 日 ~ 20 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 167 °C		(平均値) 167 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	16 日 ~ 31 日		1 日 ~ 20 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) 4 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月 日	月 日	触媒反応塔	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	3 月 17 日	3 月 17 日	3 月 17 日	3 月 17 日
	報告月日	3 月 23 日	3 月 23 日	3 月 23 日	3 月 23 日
	測定結果	0.032未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	7 mg/m ³ N	35 ppm
	基準値	95 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	3 月 16 日	3 月 16 日	3 月 16 日	3 月 16 日
	報告月日	3 月 23 日	3 月 23 日	3 月 23 日	3 月 23 日
	測定結果	0.029未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	9.8 mg/m ³ N	48 ppm
	基準値	88 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2026年3月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,935.92	2,041.27	0.02	3,977.21

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1		109.96		923		170		4
2		110.27		923		170		3
3		107.32		926		170		4
4		106.91		921		170		4
5		107.24		924		170		4
6		104.62		926		170		4
7		107.23		922		170		4
8		110.44		923		170		4
9		104.41		923		170		4
10		104.71		922		170		4
11		109.47		922		170		4
12		104.40		923		170		4
13		103.87		924		170		4
14		109.44		921		170		4
15	28.63	107.47		922		169		4
16	104.47	100.82	915	919	160	160	4	4
17	104.49	102.31	919	922	160	160	4	4
18	106.65	101.39	921	925	160	160	4	4
19	104.80	104.51	920	922	160	160	5	4
20	105.19	102.59	917	922	160	160	5	4
21	107.01	38.31	921		166		5	
22	110.24		919		170		4	
23	109.94		918		170		4	
24	107.29		921		170		4	
25	104.80		928		170		4	
26	105.41		921		170		5	
27	105.02		923		170		5	
28	101.92		923		170		5	
29	109.60		921		170		4	
30	104.75		925		170		4	
31	100.17		922		170		5	
合計	1,720.38	2,157.69						
2炉合計		3,878.07						
平均	105.73	105.97	921	923	167	167	4	4