

維持管理記録票

2026 年 4 月分

施設名 南部清掃工場
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 1,985.23 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 17 日		22 日 ~ 30 日	
		23 日 ~ 26 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 926 °C		(平均値) 918 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 17 日		22 日 ~ 30 日	
		23 日 ~ 26 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 194 °C		(平均値) 193 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 17 日		22 日 ~ 30 日	
		23 日 ~ 26 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 18 ppm		(平均値) 18 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	4 月 30 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
	基準値	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	4 月 24 日	4 月 24 日	4 月 24 日	4 月 24 日
	報告月日	5 月 1 日	5 月 1 日	5 月 1 日	5 月 1 日
	測定結果	0.19 m ³ /h	0.001 g/m ³	10 mg/m ³	90 ppm
	基準値	84 m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	4 月 23 日	4 月 23 日	4 月 23 日	4 月 23 日
	報告月日	5 月 1 日	5 月 1 日	5 月 1 日	5 月 1 日
	測定結果	0.10 m ³ /h	0.001 g/m ³	9.0 mg/m ³	62 ppm
	基準値	83 m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ 2026年4月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,120.74	709.35	4.85	1,834.94

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	56.78		937		195		22	
2	53.94		929		193		15	
3	59.67		934		194		14	
4	60.19		931		193		17	
5	60.01		930		195		21	
6	57.44		935		194		17	
7	59.76		928		195		17	
8	59.82		927		194		20	
9	59.97		925		194		19	
10	60.10		919		195		17	
11	56.84		923		195		19	
12	60.08		926		194		26	
13	60.01		934		194		19	
14	62.11		919		195		22	
15	60.86		915		195		19	
16	58.81		917		194		17	
17	61.17		920		194		21	
18	42.96		905		193		17	
19								
20		5.89						
21	7.55	59.95		922		195		16
22	59.72	56.39	908	926	195	195	13	12
23	59.83	59.79	925	933	195	188	18	14
24	55.86	55.16	925	933	191	193	12	13
25	56.23	59.22	923	923	193	193	14	15
26	57.87	58.93	920	912	193	194	16	19
27	42.80	60.90	917	904	195	195	10	19
28		57.13		911		194		24
29		62.54		914		193		25
30		58.95		902		194		24
31								
合計	1,390.38	594.85						
2炉合計		1,985.23						
平均	58.92	58.78	926	918	194	193	18	18