

維持管理記録票

1/2

2026 年 4 月 分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 4,798.90 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 22 日		9 日 ~ 30 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 919 °C		(平均値) 919 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 22 日		9 日 ~ 30 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 164 °C		(平均値) 163 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 22 日		9 日 ~ 30 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) 4 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
	基準値	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2026年4月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,150.06	1,713.97	47.17	3,911.20

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	104.15		927		170		6	
2	105.26		922		170		6	
3	107.07		926		170		6	
4	110.21		918		170		6	
5	109.91		921		170		5	
6	106.95		926		170		5	
7	106.39		924		170		6	
8	112.49	30.32	924		168		5	
9	104.56	104.48	922	913	160	160	5	5
10	107.19	104.57	917	910	160	160	6	5
11	109.96	109.80	919	917	160	160	5	5
12	109.99	107.21	914	921	160	160	4	4
13	106.85	101.91	916	921	160	160	4	5
14	106.27	107.01	918	921	160	160	4	5
15	109.98	107.42	919	917	160	160	4	4
16	104.98	104.06	917	918	160	160	4	4
17	107.41	107.14	916	916	160	160	4	4
18	106.86	104.24	918	921	160	160	5	4
19	103.28	100.43	918	922	160	160	3	4
20	102.14	102.37	913	917	160	160	3	4
21	107.71	105.56	915	917	160	160	4	4
22	106.97	107.08	920	917	160	160	4	4
23	56.09	107.42		924		163		4
24		112.21		922		170		4
25		107.01		923		170		5
26		109.60		924		170		5
27		107.46		922		170		5
28		114.58		915		170		5
29		112.12		918		170		5
30		112.23		922		170		5
合計	2,412.67	2,386.23						
2炉合計		4,798.90						
平均	107.12	107.09	919	919	164	163	5	4