

維持管理記録票

2026 年 5 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 1,706.26 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 924 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 195 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 16 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
基準値	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³		
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	基準値	m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	基準値	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2026年5月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,178.91	705.21		1,884.12

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1		53.71		909		195		18
2		54.18		930		195		15
3		53.01		931		194		19
4		48.21		923		195		17
5		52.81		921		194		18
6		53.04		927		195		16
7		52.14		929		195		15
8		55.60		928		195		19
9		54.59		928		195		19
10		54.66		928		195		16
11		58.23		927		195		14
12		55.07		921		195		15
13		58.86		920		195		14
14		55.03		927		195		14
15		60.02		923		195		15
16		59.97		923		195		16
17		60.09		918		195		13
18		59.61		916		195		13
19		60.01		921		195		18
20		59.17		924		195		19
21		55.39		926		195		17
22		57.22		923		195		16
23		60.02		916		195		16
24		56.08		932		195		17
25		56.81		927		195		15
26		54.43		924		195		16
27		54.55		921		195		17
28		53.19		924		195		12
29		31.74		925		195		13
30		54.55		925		195		15
31		54.27		922		194		16
合計	0.00	1,706.26						
2炉合計		1,706.26						
平均	0.00	55.04	0	924	0	195	0	16