

維持管理記録票

1/2

2026 年 5 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 4,787.86 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	10 日 ~ 31 日		1 日 ~ 21 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 916 °C		(平均値) 917 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	10 日 ~ 31 日		1 日 ~ 21 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 164 °C		(平均値) 164 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	10 日 ~ 31 日		1 日 ~ 21 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) 4 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月 日	月 日	触媒反応塔	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	5 月 14 日	5 月 14 日	5 月 14 日	5 月 14 日
	報告月日	5 月 26 日	5 月 26 日	5 月 26 日	5 月 26 日
	測定結果	0.032 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	25 mg/m ³ N	38 ppm
	基準値	94 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	5 月 15 日	5 月 15 日	5 月 15 日	5 月 15 日
	報告月日	5 月 26 日	5 月 26 日	5 月 26 日	5 月 26 日
	測定結果	0.030未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	16 mg/m ³ N	53 ppm
	基準値	92 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2026年5月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,288.01	1,759.89	11.48	4,059.38

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1		111.45		922		170		5
2		107.30		922		170		5
3		111.43		916		170		4
4		109.44		923		170		5
5		107.86		922		170		5
6		112.32		918		170		5
7		109.74		917		170		5
8		112.38		918		170		5
9	30.86	109.64		920		168		5
10	109.63	107.10	914	914	160	160	3	4
11	104.58	106.86	921	916	160	160	3	4
12	105.06	105.17	920	919	160	160	4	4
13	110.68	107.69	918	916	160	160	4	4
14	105.12	107.36	915	915	160	160	4	4
15	107.52	110.23	918	912	160	160	4	4
16	107.45	107.67	914	914	160	160	3	4
17	107.70	105.27	918	916	160	160	4	4
18	107.48	107.37	916	918	160	160	4	4
19	107.72	106.26	909	913	160	160	4	4
20	107.62	107.07	912	911	160	160	3	4
21	109.90	107.25	917	913	160	160	4	5
22	112.36	40.53	918		165		4	
23	112.06		909		170		4	
24	115.02		915		170		4	
25	114.69		915		170		5	
26	115.19		915		170		5	
27	120.10		910		170		6	
28	115.03		919		170		6	
29	117.04		918		170		5	
30	115.29		915		170		5	
31	112.37		920		170		5	
合計	2,470.47	2,317.39						
2炉合計		4,787.86						
平均	110.89	108.42	916	917	164	164	4	4