

維持管理記録票

2026 年 6 月分

施設名 南部清掃工場
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 1,951.40 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	14 日 ~ 30 日		1 日 ~ 14 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 921 °C		(平均値) 926 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	ハグフィルター入口部		ハグフィルター入口部	
	測定月日	14 日 ~ 30 日		1 日 ~ 14 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 195 °C		(平均値) 195 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	14 日 ~ 30 日		1 日 ~ 14 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 12 ppm		(平均値) 15 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	触媒反応塔
	1号炉	月	日	月	日
	2号炉	6 月 18 日	6 月 22 日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
	基準値	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	6 月 22 日	6 月 22 日	6 月 22 日	6 月 22 日
	報告月日	6 月 29 日	6 月 29 日	6 月 29 日	6 月 29 日
	測定結果	0.31 m ³ /h	0.001 g/m ³	68 mg/m ³	81 ppm
	基準値	86 m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	6 月 11 日	6 月 11 日	6 月 11 日	6 月 11 日
	報告月日	6 月 17 日	6 月 17 日	6 月 17 日	6 月 17 日
	測定結果	0.14 m ³ /h	0.002 g/m ³	39 mg/m ³	80 ppm
	基準値	84 m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ 2026年6月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,115.58	739.26		1,854.84

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1		57.99		921		195		14
2		58.84		925		195		16
3		57.82		925		195		16
4		56.50		926		195		16
5		56.71		930		195		14
6		56.55		926		195		14
7		54.69		928		195		15
8		54.31		929		195		14
9		60.80		922		195		16
10		58.53		927		195		15
11		58.41		923		195		16
12	6.92	56.67		927		195		14
13	61.92	58.78	910	922	195	195	18	17
14	57.78	57.22	929	926	195	195	11	16
15	58.44	41.70	922	919	195	195	11	16
16	60.02		924		195		11	
17	60.28		918		195		14	
18	62.58		918		195		11	
19	64.44		924		196		12	
20	65.03		921		195		12	
21	63.00		926		196		15	
22	65.01		912		195		11	
23	60.07		922		196		10	
24	60.02		925		195		12	
25	59.73		925		195		11	
26	60.13		924		195		15	
27	60.19		913		195		19	
28	60.00		924		195		12	
29	60.34		921		195		11	
30	59.98		911		195		10	
31								
合計	1,105.88	845.52						
2炉合計		1,951.40						
平均	61.00	57.42	921	926	195	195	12	15