

維持管理記録票

1/2

2026 年 6 月 分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 3,485.61 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 916 °C		(平均値) °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 170 °C		(平均値) °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 6 ppm		(平均値) ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
	基準値	ng-TEQ/m³N		ng-TEQ/m³N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm
	基準値	m³N/h	g/m³N	mg/m³N	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2026年6月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,294.49	1,821.40	17.88	4,133.77

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	111.67		922		170		5	
2	111.97		918		170		6	
3	115.09		914		170		6	
4	110.05		918		170		6	
5	112.77		915		170		5	
6	115.45		919		170		6	
7	115.04		919		170		5	
8	109.63		922		170		5	
9	117.77		910		170		5	
10	120.66		912		170		5	
11	117.90		911		170		5	
12	120.28		916		170		5	
13	119.82		917		170		5	
14	120.69		917		170		4	
15	118.98		918		170		5	
16	118.04		918		170		5	
17	117.83		914		170		6	
18	113.28		920		170		6	
19	117.67		921		170		6	
20	117.08		918		170		6	
21	112.87		917		170		6	
22	115.70		921		170		6	
23	119.63		912		170		7	
24	117.80		915		170		6	
25	115.05		914		170		6	
26	113.45		906		166		6	
27	117.36		911		170		7	
28	114.77		920		170		6	
29	116.71		908		170		5	
30	120.60		916		170		6	
合計	3,485.61							
2炉合計		3,485.61						
平均	116.19		916		170		6	