

維持管理記録票

2026 年 7 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 1,898.84 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 918 °C		(平均値) 0 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	ハグフィルター入口部		ハグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 195 °C		(平均値) 0 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 12 ppm		(平均値) 0 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m³		ng-TEQ/m³	
	基準値	ng-TEQ/m³		ng-TEQ/m³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	基準値	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	基準値	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2026年7月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,215.11	756.89		1,972.00

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	60.09		920		195		12	
2	57.83		925		195		10	
3	58.67		929		195		13	
4	59.34		923		195		17	
5	59.23		922		195		11	
6	60.00		921		195		14	
7	60.22		921		195		15	
8	59.33		915		195		13	
9	59.04		920		195		9	
10	60.02		921		195		11	
11	60.59		920		195		11	
12	60.07		921		195		14	
13	59.91		918		195		12	
14	60.00		920		195		11	
15	60.09		917		195		11	
16	60.06		914		195		12	
17	58.52		916		195		10	
18	59.99		918		195		12	
19	60.27		923		195		10	
20	60.03		922		196		10	
21	60.19		910		195		10	
22	60.23		916		195		9	
23	65.07		918		195		11	
24	64.33		913		195		11	
25	65.09		914		196		12	
26	65.01		918		195		11	
27	65.15		918		195		14	
28	65.13		911		195		12	
29	65.11		913		195		11	
30	65.01		920		195		15	
31	65.22		914		195		10	
合計	1,898.84	0.00						
2炉合計		1,898.84						
平均	61.25	0.00	918	0	195	0	12	0