

維持管理記録票

1/2

2026 年 7 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 5,492.83 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 18 日		3 日 ~ 31 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 910 °C		(平均値) 914 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 18 日		3 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 161 °C		(平均値) 164 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 18 日		3 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) 5 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月 日	月 日	触媒反応塔	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	7 月 2 日	7 月 2 日	7 月 3 2	7 月 2 日
	報告月日	7 月 10 日	7 月 10 日	7 月 10 日	7 月 10 日
	測定結果	0.030未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	14 mg/m ³ N	36 ppm
	基準値	92 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	7 月 8 日	7 月 8 日	7 月 8 日	7 月 8 日
	報告月日	7 月 13 日	7 月 13 日	7 月 13 日	7 月 13 日
	測定結果	0.036 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	26 mg/m ³ N	31 ppm
	基準値	91 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2026年7月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,410.95	1,874.69	15.97	4,301.61

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	117.48		905		170		6	
2	117.56	23.22	913		170		5	
3	115.31	115.11	906	907	160	160	5	6
4	112.97	109.86	911	915	160	160	6	6
5	112.44	112.28	914	915	160	160	5	6
6	112.76	109.96	917	917	160	160	5	6
7	112.90	109.73	915	912	160	160	5	6
8	115.28	112.72	906	908	160	160	5	6
9	113.07	111.49	908	912	160	160	5	6
10	116.87	114.13	905	907	160	160	5	6
11	116.91	114.88	912	913	160	160	4	6
12	115.35	112.83	913	917	160	160	4	5
13	113.42	112.87	913	917	160	160	4	5
14	117.91	116.03	908	913	160	160	4	5
15	118.27	115.42	910	908	160	160	4	5
16	115.72	113.05	910	909	160	160	4	5
17	115.18	114.44	902	912	160	160	4	5
18	113.06	110.85	908	908	160	160	4	5
19	40.73	115.37		914		165		5
20		117.90		918		170		4
21		120.03		918		170		4
22		119.59		919		170		5
23		114.76		917		170		5
24		120.66		917		170		5
25		119.94		914		170		5
26		121.21		916		170		5
27		116.89		917		170		4
28		122.48		920		170		5
29		122.20		918		170		5
30		122.21		918		170		5
31		117.53		921		170		5
合計	2,113.19	3,379.64						
2炉合計		5,492.83						
平均	115.14	115.74	910	914	161	164	5	5