

維持管理記録票

2026 年 8 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 1,619.02 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 22 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 915 °C		(平均値) 0 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 22 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 195 °C		(平均値) 0 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 22 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 11 ppm		(平均値) 0 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	8 月 25 日	8 月 25 日	月	日
	2号炉	月 日	月 日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
	基準値	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	8 月 3 日	8 月 3 日	8 月 3 日	8 月 3 日
	報告月日	8 月 31 日	8 月 31 日	8 月 31 日	8 月 31 日
	測定結果	0.21 m ³ /h	0.001 g/m ³	40 mg/m ³	76 ppm
	基準値	86 m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	基準値	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2026年8月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,197.62	722.36		1,919.98

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	64.51		908		195		13	
2	65.03		914		196		11	
3	65.14		913		195		11	
4	65.72		911		195		10	
5	65.42		905		195		10	
6	68.95		914		195		11	
7	67.57		927		195		11	
8	66.25		923		196		12	
9	63.63		929		196		12	
10	68.26		921		195		12	
11	69.94		916		195		13	
12	69.95		918		195		11	
13	68.15		916		195		11	
14	69.81		911		195		11	
15	69.91		919		195		12	
16	67.07		919		195		11	
17	69.70		907		195		10	
18	69.77		905		196		10	
19	69.98		917		196		11	
20	69.96		915		196		11	
21	69.93		916		196		11	
22	69.61		911		195		13	
23	49.51		907		196		11	
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30		6.74						
31		68.51		916		195		121
合計	1,543.77	75.25						
2炉合計		1,619.02						
平均	67.92	0.00	915	0	195	0	11	0