

維持管理記録票

1/2

2026 年 8 月 分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 5,402.86 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	5 日 ~ 31 日		1 日 ~ 8 日	
		日 ~		23 日 ~ 31	
	測定結果	(平均値) 907 °C		(平均値) 911 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	5 日 ~ 31 日		1 日 ~ 8 日	
		日 ~ 日		23 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 165 °C		(平均値) 162 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	5 日 ~ 31 日		1 日 ~ 8 日	
		日 ~ 日		23 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 3 ppm		(平均値) 4 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月 日	月 日	触媒反応塔	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2026年8月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
3,002.18	1,807.94	1.70	4,811.82

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1		120.58		913		170		5
2		120.57		918		170		5
3		121.96		920		170		5
4	21.01	118.10		915		169		5
5	122.75	119.82	901	916	160	160	4	5
6	120.65	117.74	910	914	160	160	3	5
7	120.08	114.93	909	918	160	160	3	4
8	120.39	115.40	907	903	160	160	3	4
9	118.87	43.44	916		165		3	
10	121.07		918		170		3	
11	122.70		907		170		2	
12	122.20		903		170		3	
13	122.72		914		170		3	
14	122.87		908		170		3	
15	122.84		908		170		3	
16	122.70		910		170		3	
17	122.74		921		170		3	
18	122.80		902		170		3	
19	122.47		912		170		4	
20	122.66		910		170		3	
21	122.99		903		170		3	
22	122.84	35.94	906		168		3	
23	122.32	117.83	906	902	160	160	4	3
24	120.58	119.88	903	901	160	160	4	3
25	121.53	120.13	895	904	160	160	3	3
26	122.85	119.70	901	912	160	160	4	4
27	121.97	116.88	915	912	160	160	4	4
28	120.00	115.08	906	909	160	160	4	3
29	121.04	117.02	901	907	160	160	3	4
30	121.74	119.23	906	908	160	160	3	4
31	122.11	117.14	903	913	160	160	3	4
合計	3,311.49	2,091.37						
2炉合計		5,402.86						
平均	121.87	118.35	907	911	165	162	3	4