

維持管理記録票

2026 年 9 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 2,216.91 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	17 日 ~ 30 日		1 日 ~ 17 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 921 °C		(平均値) 920 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	ハグフィルター入口部		ハグフィルター入口部	
	測定月日	17 日 ~ 30 日		1 日 ~ 17 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 195 °C		(平均値) 190 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	17 日 ~ 30 日		1 日 ~ 17 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 12 ppm		(平均値) 14 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	9 月 22 日	9 月 24 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m³		ng-TEQ/m³	
	基準値	ng-TEQ/m³		ng-TEQ/m³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	基準値	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm
	基準値	m³/h	g/m³	mg/m³	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ 2026年9月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,222.05	715.83		1,937.88

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1		69.86		916		195		16
2		68.45		922		195		14
3		65.83		923		195		17
4		66.21		921		190		16
5		66.21		918		188		14
6		67.59		919		190		15
7		67.04		910		187		13
8		69.91		906		185		14
9		69.96		922		186		12
10		69.61		923		185		12
11		68.60		920		190		13
12		70.01		924		189		14
13		69.92		924		185		13
14		67.87		925		188		13
15	8.66	66.85		922		195		12
16	69.20	67.06	918	919	195	193	12	14
17	65.95	65.29	923	920	195	195	10	12
18	66.09	47.21	916	913	195	195	11	11
19	66.71		923		195		12	
20	69.93		916		195		13	
21	63.97		925		195		11	
22	69.63		916		195		11	
23	69.14		923		196		12	
24	65.97		925		195		14	
25	65.49		923		195		12	
26	64.23		919		195		11	
27	62.04		926		195		10	
28	67.99		922		195		12	
29	69.99		917		195		14	
30	68.44		922		195		13	
31								
合計	1,013.43	1,203.48						
2炉合計		2,216.91						
平均	66.83	68.02	921	920	195	190	12	14