

維持管理記録票

1/2

2026 年 9 月 分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 4,196.72 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 11 日		1 日 ~ 23 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 906 °C		(平均値) 915 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 11 日		1 日 ~ 23 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 160 °C		(平均値) 165 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 11 日		1 日 ~ 23 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 3 ppm		(平均値) 4 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター		触媒反応塔
	1号炉	月 日	9 月 29 日		月 日
	2号炉	月 日	9 月 29 日		月 日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	9 月 3 日	9 月 3 日	9 月 3 日	9 月 3 日
	報告月日	9 月 11 日	9 月 11 日	9 月 11 日	9 月 11 日
	測定結果	0.029未満 m ³ N/h	0.001 g/m ³ N	26 mg/m ³ N	33 ppm
	基準値	94 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	9 月 4 日	9 月 4 日	9 月 4 日	9 月 4 日
	報告月日	9 月 11 日	9 月 11 日	9 月 11 日	9 月 11 日
	測定結果	0.026未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	10 mg/m ³ N	48 ppm
	基準値	88 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2026年9月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,732.17	1,698.92	13.92	4,445.01

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	120.19	117.18	898	905	160	160	4	4
2	122.76	121.18	898	909	160	160	3	4
3	122.43	116.94	907	909	160	160	2	4
4	122.34	116.74	910	911	160	160	3	4
5	119.22	117.53	899	907	160	160	3	4
6	120.55	121.65	906	913	160	160	3	4
7	121.64	115.40	911	914	160	160	3	4
8	122.43	119.43	914	918	160	160	3	5
9	118.04	114.85	902	911	160	160	3	4
10	119.58	116.73	908	912	160	160	3	4
11	119.93	117.27	911	914	160	160	3	4
12	99.95	117.94		920		161		4
13		119.14		925		170		4
14		117.59		923		170		4
15		122.90		915		170		4
16		122.31		917		170		4
17		122.47		917		170		4
18		122.92		914		170		5
19		121.98		919		170		5
20		115.29		920		170		5
21		114.95		917		170		5
22		118.12		914		170		5
23		115.98		914		170		5
24		41.17						
25								
26								
27								
28								
29								
30								
合計	1,429.06	2,767.66						
2炉合計		4,196.72						
平均	120.83	118.54	906	915	160	165	3	4